

質疑応答

質問者①：公園トイレは汚損や破壊行為などでメンテナンスが難しいが、設計時の解決策等はあるか。

講師：一つのアイデアとして、「複合化」がある。公園では、トイレ単体で設計するのではなく、売店や管理事務所などと併設して設計し、なるべく犯罪抑止を図るようにできると思う。

質問者②：「多機能トイレ」「多目的トイレ」「みんなのトイレ」など名称がまちまちであるが、統一した方がよいのではないか。また、便座の高さには基準があるのか。

講師：名称については、それぞれでよいと思う。また、便座の高さは 40cm 程度と決められているが、一部高い 45cm の高座面もある。一箇所しかないところでは複数のニーズに応えることは難しいが、複数個所に設置できれば、座面高を変える視点を入れてもよいと思う。